FDV-dokumentasjon — statusrapport

Prosjekt Eksempelprosjekt skolebygg · Generert 20. november 2026 · Vurdert mot byggetrinn: Under bygging

Vurdert mot prosjektets godkjente kravliste, revisjon 1, sammenstilt fra kundens systemadresseliste, generasjon 1. Kundens merker i listen gjelder først; der listen ikke sier noe, gjelder tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4. Rapporten viser hva som mangler mot dette grunnlaget – den er ingen garanti for at alle krav i prosjektet er oppfylt.

0 % av forfalte krav er dokumentert (0 av 7)



Dokumentert 5 · Delvis 2 · Mangler 5 · Usikkert 8 · Forventes nå 19 · Ikke forfalt 10

- 5 krav er dokumentert før de forfaller — regnet som dokumentert, ikke inn i prosenten over forfalte krav.
- **2 kritiske mangler** i 2 systemer/områder. Fullstendig oversikt i tabellen «Kritiske mangler» under.
- Størst gap per kapittel: 31 Sanitær (1), 32 Varme (1), 43 Lavspent forsyning (1).
- 8 punkter krever manuell avklaring før de kan vurderes — disse er IKKE regnet som mangler.

49	5	2	5	8	19	10
PÅKREVD	DOKUMENTERT	DELVIS	MANGLER	USIKKERT	FORVENTES NÅ	IKKE FORFALT

Utledet fra 7 systemer / 5 fag i kravlisten.

Status per kapittel

KAPITTEL	PÅKREVD	DOKUMENTERT	DELVIS	MANGLER	USIKKERT	FORVENTES NÅ	IKKE FORFALT	FORDELING
24 Innervegger	5	0	0	0	5	0	0	
31 Sanitær	8	0	0	1	0	5	2	
32 Varme	6	0	0	1	0	4	1	
36 Luftbehandling	9	1	2	0	2	3	1	
43 Lavspent forsyning	8	3	0	1	0	2	2	
54 Alarm og signal	4	0	0	1	1	0	2	
62 Person- og varetransport	9	1	0	1	0	5	2	

Kritiske mangler — prioritert oversikt (2)

Krav uten funnet dokumentasjon markert «Kritisk». Oversikten er fullstendig — alle kritiske punkter står her, i kodeorden; detaljer per kapittel følger i Mangler-seksjonen under.

SYSTEM	FAG	MANGLENDE DOKUMENTASJON
3103.001 Forbruksvann	VVS	funksjonsbeskrivelse
3200.001 Varmeanlegg	VVS	funksjonsbeskrivelse

Mangler (5) — skulle foreligget på dette byggetrinnet

31 Sanitær

1 av 8 krav mangler · 1 kritisk

SYSTEM	DOKUMENTASJON	FAG
3103.001	Kritisk funksjonsbeskrivelse — Forbruksvann Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. → Må leveres: funksjonsbeskrivelse	VVS

32 Varme

1 av 6 krav mangler · 1 kritisk

SYSTEM	DOKUMENTASJON	FAG
3200.001	Kritisk funksjonsbeskrivelse — Varmeanlegg Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. → Må leveres: funksjonsbeskrivelse	VVS

43 Lavspent forsyning

1 av 8 krav mangler

SYSTEM	DOKUMENTASJON	FAG
4330.001	funksjonsbeskrivelse — Hovedfordeling Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 4330 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. → Må leveres: Funksjonsbeskrivelse for Hovedfordeling (4330.001)	Elkraft

54 Alarm og signal

1 av 4 krav mangler

SYSTEM	DOKUMENTASJON	FAG
5420.001	funksjonsbeskrivelse — Brannalarmanlegg Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 5420 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. → Må leveres: Funksjonsbeskrivelse for Brannalarmanlegg (5420.001)	Tele og automatisering

62 Person- og varetransport

1 av 9 krav mangler

SYSTEM	DOKUMENTASJON	FAG
6210.001	funksjonsbeskrivelse — Personheis Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. → Må leveres: Funksjonsbeskrivelse for Personheis (6210.001 / 621.001)	Andre installasjoner

Delvis dokumentert (2) — bør kompletteres

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3601.001	bruksanvisning — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling > FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf · side 1 — «Aggregatet styres fra det sentrale driftskontrollanlegget.» Funnet: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf (s. 1) – Passasjen gir en overordnet driftsinstruks for aggregatet, men utgjør kun en kortfattet beskrivelse og ikke en komplett bruksanvisning. Mangler: bruksanvisning som dekker hele kravet (ikke forfalt ennå). Åpne analysen: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf
3601.001	funksjonsbeskrivelse — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg > FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf · side 1 — «Aggregatet styres fra det sentrale driftskontrollanlegget.» > FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf · side 1 — «Driftstider settes i ukeprogram. Ved brannalarm stopper aggregatet.» Funnet: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf (s. 1) – Utdraget viser aggregatets overordnede styring via SD-anlegg, men dekker kun en overordnet funksjon. Åpne analysen: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf → Må leveres: funksjonsbeskrivelse som dekker hele kravet

Forventes nå (19) — skal foreligge senest ved angitt byggetrinn

Dokumentasjon som forventes på dette byggetrinnet, men som ikke har forfalt ennå. Ikke regnet som mangler.

Skal foreligge senest ved Mekanisk ferdigstillelse

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3103.001	test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring — Forbruksvann Grunnlag: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (A) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (ikke forfalt ennå).

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3200.001	test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring — Varmeanlegg Grunnlag: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (A) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (ikke forfalt ennå).
3601.001	samsvarserklæring — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: samsvarserklæring (F) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Betinget dokumenttype — kan være uaktuell for systemet. Funnet: Ingen dokumentasjon for kravet i FDV-leveransen. Mangler: samsvarserklæring – hvis dokumenttypen gjelder for systemet (ikke forfalt ennå).
3601.001	test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (A) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (ikke forfalt ennå).
4330.001	test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring — Hovedfordeling Grunnlag: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (A) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 4330 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (ikke forfalt ennå).
6210.001	samsvarserklæring — Personheis Grunnlag: samsvarserklæring (F) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Betinget dokumenttype — kan være uaktuell for systemet. Funnet: Ingen dokumentasjon for kravet i FDV-leveransen. Mangler: samsvarserklæring – hvis dokumenttypen gjelder for systemet (ikke forfalt ennå).
6210.001	test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring — Personheis Grunnlag: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (A) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: test-/kontrollrapport eller samsvarserklæring (ikke forfalt ennå).

Skal foreligge senest ved Ferdigstilling

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3103.001	bilde — Forbruksvann Grunnlag: bilde (L) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: bilde (ikke forfalt ennå).
3103.001	bruksanvisning — Forbruksvann Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Betinget dokumenttype — kan være uaktuell for systemet. Funnet: Ingen dokumentasjon for kravet i FDV-leveransen. Mangler: bruksanvisning – hvis dokumenttypen gjelder for systemet (ikke forfalt ennå).

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3103.001	driftsinstruks — Forbruksvann Grunnlag: driftsinstruks (B) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: driftsinstruks (ikke forfalt ennå).
3103.001	vedlikeholdsinstruks — Forbruksvann Grunnlag: vedlikeholdsinstruks (C) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: vedlikeholdsinstruks (ikke forfalt ennå).
3200.001	bruksanvisning — Varmeanlegg Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Betinget dokumenttype — kan være uaktuell for systemet. Funnet: Ingen dokumentasjon for kravet i FDV-leveransen. Mangler: bruksanvisning – hvis dokumenttypen gjelder for systemet (ikke forfalt ennå).
3200.001	driftsinstruks — Varmeanlegg Grunnlag: driftsinstruks (B) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: driftsinstruks (ikke forfalt ennå).
3200.001	vedlikeholdsinstruks — Varmeanlegg Grunnlag: vedlikeholdsinstruks (C) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: vedlikeholdsinstruks (ikke forfalt ennå).
3601.001	bilde — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: bilde (L) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: bilde (ikke forfalt ennå).
4330.001	vedlikeholdsinstruks — Hovedfordeling Grunnlag: vedlikeholdsinstruks (C) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 4330 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: vedlikeholdsinstruks (ikke forfalt ennå).
6210.001	bruksanvisning — Personheis Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Betinget dokumenttype — kan være uaktuell for systemet. Funnet: Ingen dokumentasjon for kravet i FDV-leveransen. Mangler: bruksanvisning – hvis dokumenttypen gjelder for systemet (ikke forfalt ennå).
6210.001	driftsinstruks — Personheis Grunnlag: driftsinstruks (B) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: driftsinstruks (ikke forfalt ennå).

SYSTEM	DOKUMENTASJON
6210.001	vedlikeholdsinstruks — Personheis Grunnlag: vedlikeholdsinstruks (C) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: vedlikeholdsinstruks (ikke forfalt ennå).

Ikke forfalt (10) — forventes fra et senere byggetrinn

Dokumentasjon som ikke er forventet ennå på dette byggetrinnet. Ikke regnet som mangler.

Forventes fra Mekanisk ferdigstillelse

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3103.001	igangkjøringsprotokoll — Forbruksvann Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå).
3200.001	igangkjøringsprotokoll — Varmeanlegg Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3200 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumenter for systemet i FDV-leveransen. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå).
3601.001	igangkjøringsprotokoll — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå).
4330.001	igangkjøringsprotokoll — Hovedfordeling Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 4330 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå).
5420.001	igangkjøringsprotokoll — Brannalarmanlegg Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 5420 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå).
6210.001	igangkjøringsprotokoll — Personheis Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Datablad heis 621.001.pdf (s. 1) – Dokumentpakken inneholder kun et produktblad/datablad for personheisen, og ingen igangkjøringsprotokoll. Mangler: igangkjøringsprotokoll (ikke forfalt ennå). Åpne analysen: Datablad heis 621.001.pdf

Forventes fra Ferdigstilling

SYSTEM	DOKUMENTASJON
3103.001	as-built-tegning — Forbruksvann Grunnlag: as-built-tegning (K) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3100 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: as-built-tegning (ikke forfalt ennå).
4330.001	as-built-tegning — Hovedfordeling Grunnlag: as-built-tegning (K) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 4330 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: as-built-tegning (ikke forfalt ennå).
5420.001	as-built-tegning — Brannalarmanlegg Grunnlag: as-built-tegning (K) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 5420 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: as-built-tegning (ikke forfalt ennå).
6210.001	as-built-tegning — Personheis Grunnlag: as-built-tegning (K) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 6210 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Systemets dokumenter er gjennomgått, men ingen av dem dekker kravet. Mangler: as-built-tegning (ikke forfalt ennå).

Usikkert (8) — krever manuell avklaring

SYSTEM	DOKUMENTASJON	ÅRSAK
2440.001	as-built-tegning — Innerdører Grunnlag: as-built-tegning (K) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 2440 + bygningskategori Næringsbygg Ikke forfalt – forventes fra Ferdigstilling Funnet: Ingen dokumentasjon som sikkert dekker kravet.	dokument plassert som prosjekteringsunderlag uten sikkert svar kan dekke kravet — må sjekkes manuelt
2440.001	bilde — Innerdører Grunnlag: bilde (L) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 2440 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling Funnet: Ingen dokumentasjon som sikkert dekker kravet.	dokument plassert som prosjekteringsunderlag uten sikkert svar kan dekke kravet — må sjekkes manuelt
2440.001	bruksanvisning — Innerdører Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 2440 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling Funnet: Ingen dokumentasjon som sikkert dekker kravet.	dokument plassert som prosjekteringsunderlag uten sikkert svar kan dekke kravet — må sjekkes manuelt

SYSTEM	DOKUMENTASJON	ÅRSAK
2440.001	funksjonsbeskrivelse — Innerdører Grunnlag: funksjonsbeskrivelse (H) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 2440 + bygningskategori Næringsbygg Funnet: Ingen dokumentasjon som sikkert dekker kravet.	dokument plassert som prosjekteringsunderlag uten sikkert svar kan dekke kravet — må sjekkes manuelt
2440.001	igangkjøringsprotokoll — Innerdører Grunnlag: igangkjøringsprotokoll (I) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 2440 + bygningskategori Næringsbygg Ikke forfalt – forventes fra Mekanisk ferdigstillelse Funnet: Ingen dokumentasjon som sikkert dekker kravet.	dokument plassert som prosjekteringsunderlag uten sikkert svar kan dekke kravet — må sjekkes manuelt
3601.001	driftsinstruks — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: driftsinstruks (B) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling Funnet: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf (s. 1) – Dokumentasjonen viser driftsinstruks for system 360.001, mens det påkrevde dokumentet etterspør system 3601.001. Åpne analysen: FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf	dokumenttypen kunne ikke bekreftes fra innholdet
3601.001	identifikasjon — Ventilasjonsaggregat Grunnlag: identifikasjon (D) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 3600 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling Funnet: Datablad aggregat 360.001.pdf (s. 1) – Dokumentasjonen i pakken angir systemnummer 360.001, og det er derfor uklart om dette gjelder det etterspurte anlegget 3601.001; også FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf (s. 1). Åpne analysen: Datablad aggregat 360.001.pdf · FDV-instruks ventilasjon 360.001.pdf	dokumenttypen kunne ikke bekreftes fra innholdet
5420.001	bruksanvisning — Brannalarmanlegg Grunnlag: bruksanvisning (G) — tjenestens minimumsgrunnlag etter NS 3456 Tabell 4; klasse 5420 + bygningskategori Næringsbygg Forventes nå – skal foreligge senest ved Ferdigstilling Funnet: Brukerveiledning brannalarm 541.001.pdf (s. 1) – Dokumentasjonen i pakken refererer til system 541.001, og det må avklares mot kilder utenfor dokumentpakken om dette gjelder det etterspurte systemet 5420.001. Åpne analysen: Brukerveiledning brannalarm 541.001.pdf	dokumenttypen kunne ikke bekreftes fra innholdet

Usikre punkter er IKKE flagget som mangler — de krever manuell avklaring. Understrekede dokumentnavn er lenker til dokumentets analyse i Aiseek FDV, der også dokumentet kan åpnes; lenkene virker for den som har tilgang til prosjektet. Om siterte tekstutdrag: hvert utdrag er maskinelt kontrollert mot teksten som er lest ut av kildedokumentet det er hentet fra — både i FDV-arkivet og i prosjekteringsunderlaget — og er godtatt på én av to måter. Et ordrett treff står i kildeteksten slik det er gjengitt, bortsett fra store/små bokstaver, bindestreker (også en bindestrek brukt som minustegn eller mellom to tall), orddeling og hvor mange mellomrom eller linjeskift som står mellom ordene; et mellomrom foran et skilletegn regnes ikke som likt. Et tilnærmet treff er kontrollert løsere: alle ord på fire tegn eller mer, og minst fem slike ord, finnes i kildeteksten i samme rekkefølge, men ikke nødvendigvis sammenhengende. Ord og tall deles ved mellomrom og skilletegn, og det som da er kortere enn fire tegn, blir ikke sammenlignet —

for eksempel korte ord som «av» og hver siffergruppe i «3 400», «12,50» og «360.001». Et tilnærmet treff kan derfor avvike fra ordlyden i kilden, for eksempel ved at et tall er endret eller et «ikke» mangler, og bør leses mot kilden før det brukes. Utdrag som vises i denne rapporten: 3, alle ordrette treff. Kontrollen avgjør ikke om et utdrag underbygger konklusjonen. Lange utdrag er avkortet i visningen med tre punktum til slutt; avkortingen skjer etter at kontrollen er utført. Full maskinlesbar liste med dokumenterte krav og bevis: gap_manifest.json (nedlastbar fra rapportsiden). Der viser feltet excerpt_match treffmåten for hvert utdrag; feltet mangler for utdrag som ble kontrollert før treffmåten ble lagret.